



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ. 08.682.079/0001-90

ERRATA I PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2020 PREGÃO PRESENCIAL 03/2020

O Saae, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 02/2019, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados que:

ONDE SE LÊ:


7.8 A CONTRATADA deverá apresentar laudo dos ensaios de líquido penetrante nos cordões de solda, laudo de empresa especializada em ensaios de ultrassom em 100% das soldas do costado, para garantir que não haja descontinuidade ou porosidade nas soldas que suportam o empuxo da água. Deverão ser feitas medições em loco da espessura seca de camada de tinta com equipamento da contratada, além de exame visual do padrão de jateamento;

LÊIA-SE:

7.8 A CONTRATADA deverá apresentar laudo dos ensaios de líquido penetrante nos cordões de solda, laudo de empresa especializada em ensaios de ultrassom em 100% das soldas do costado, para garantir que não haja descontinuidade ou porosidade nas soldas que suportam o empuxo da água. Deverão ser feitas medições em loco da espessura seca de camada de tinta com equipamento da contratada, além de exame visual do padrão de jateamento, conforme NBR 7821/7983.

Permanecem inalteradas todas as demais condições editalícias.

Carmo do Cajuru, 13 de janeiro de 2020.



Fábio Rabelo de Melo

Pregoeiro