Assunto	**Re: PE/12/2025 - Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru - MG**
De	PREGOEIRA SAAE CARMO DO CAJURU <pregaoeletronico@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>
Para	ANGELICA RODRIGUES <angelica.rodrigues@rodoagro.com.br>
Cc	Compras <compras@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>
Data	2025-06-13 10:37

- Resposta Gerador Rodoagro.pdf(~2,2 MB)

A 2025-06-12 09:43, ANGELICA RODRIGUES escreveu:

> EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
>
> QUADRO RESUMO Processo nº
>
> 34/2025
>
> Modalidade Pregão Eletrônico nº
>
> 12/2025
>
> Tipo
>
> Menor preço por item
>
> Dotações Orçamentárias
>
> Constante no edital
>
> Da participação
>
> Ampla concorrência
>
> Da sessão pública do pregão eletrônico
>
> Fim do recebimento (propostas e documentos): 25/06/2025 às 08h29min
>
> Início da análise das propostas: 25/06/2025 às 08h30min
>
> Fim da análise das propostas: 25/06/2025 às 08h59min
>
> SESSÃO PÚBLICA: DIA: 25 DE JUNHO DE 2025
>
> HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 09h00min (horário de Brasília/DF)
>
> Site para realização do pregão
>
> Link: https://bll.org.br/
>
> Modo de disputa
>
> Aberto
>
> Objeto do certame
>
> Constitui objeto da presente licitação aquisição de Gerador de Energia para atendimento a Captação do Rio Pará nas condições necessárias para atender as demandas do SAAE de Carmo do Cajuru.
>
> Edital
>
> O edital estará disponível no SAAE - Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru, horário de 08h às 11h e de 12h às 15h, de segunda a sexta-feira.
>
> O edital com os anexos está publicado nos sites https://bll.org.br/ e http://www.saaecarmodocajuru.mg.gov.br para acesso e download por qualquer interessado, sem ônus.
>
> Não serão fornecidos editais por fac-símile e pelos correios.

> Contatos e informações:
>
> Flávia Regina Passos - Pregoeira
>
> Telefone (37) 3244-1303
>
> e-mail: pregaoeletronico@saaecarmodocajuru.mg.gov.br
>
> QUESTIONAMENTO
>
> TERMO DE REFERENCIA
>
> - Tanque de combustível de consumo em polietileno instalado, na base do contêiner, com sensor de nível elétrico (Somente para opção de Grupo Gerador Automático) e indicação no frontal do painel, na capacidade de 1000 litros
>
> Ø PERGUNTA: Podemos instalar um tanque de 500 litros na base do gerador com autonomia de 08: 00 horas?
>
> - Tratamento acústico, com utilização de material fonoabsorvente em espuma de poliuretano auto extinguível - nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m;
>
> Ø PERGUNTA: Podemos considerar o nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m
>
> Atenciosamente,
>
> Angelica Rodrigues
>
> 31-9-9760-3584
>
> Assunto: PE/12/2025 - Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru - MG
>
> Angélica, boa tarde!
>
> Segue anexo Edital - PE/12/2025 - Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru - MG

Bom dia, tudo bem?
Segue resposta sobre o questionamento acima.
RESPOSTA ao questionamento da RODOAGRO
TERMO DE REFERENCIA
- Tanque de combustível de consumo em polietileno instalado, na base do contêiner, com sensor de nível elétrico (Somente para opção de Grupo Gerador Automático) e indicação no frontal do painel, na capacidade de 1000 litros
Ø PERGUNTA: Podemos instalar um tanque de 500 litros na base do gerador com autonomia de 08: 00 horas?
Resposta : O TANQUE DEVE SER INTERNO NA CARENAGEM, ATENDENDO A UMA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO PARA O MINIMO DE 8:00 horas.
- Tratamento acústico, com utilização de material fonoabsorvente em espuma de poliuretano auto extinguível - nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m;
Ø PERGUNTA: Podemos considerar o nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m.
Resposta: O GERADOR DEVE ATEDER A UM DOS NÍVEIS DE RUIDO SEJÁ:
 O NÍVEL MÉDIO DE 85 dB(A)@ 1,5m OU O NÍVEL MÉDIO DE 75 dB(A) @ 1,5 m.

Att,
--
SAAE DE CARMO DO CAJURU
(37) 3244-1303 / 9 99079939