



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO
CARMO DO CAJURU – MG
CNPJ. 08.682.079/0001-90

OF./SAAE/Nº. 05/2020

Assunto: Responde a Solicitação (Faz)

Data: 13 de janeiro de 2020.


Prezado Sr. Representante Legal da Dúctil Construções em aço Ltda.,

O Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru – SAAE, através de seu Diretor Técnico e Pregoeiro, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação encaminhada por esta ilustre empresa a esta autarquia, datado de 10 de janeiro de 2020, que se refere ao Processo Licitatório nº 03/2020 – Pregão Presencial nº 03/2020, informar que para contratação de reservatório de água de 500 m³, que trata dos testes nas soldas do costado, exigindo inspeção por líquido penetrante e ultrassom em 100% das soldas; informamos que com base nas normas técnicas vigentes, mais precisamente na NBR 7821/1983, a mesma instrui o emprego do método radiográfico de inspeção das juntas do costado, no que se fizer necessário em decorrência da espessura mínima de chapa especificada por norma e que deverá ser indicado no projeto técnico do reservatório a ser aprovado por esta autarquia.

A aceitação do reservatório só poderá ser feita após a verificação de que todas as exigências desta Norma foram satisfeitas.

Assim sendo, na expectativa de ter esclarecido e atendido a solicitação, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Fábio Rabelo de Melo
Diretor Técnico e Pregoeiro

À DÚCTIL CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA