

Assunto **Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Processo nº: 56/2025 - Edital nº: 55/2025 - Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio**



De PREGOEIRA SAAE CARMO DO CAJURU
<pregaoeletronico@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>
Para Ingrid Freitas <licitacao@leaoenergia.com.br>
Data 2025-06-18 07:22

- Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio - RESPOSTA.pdf(~1,9 MB)

A 2025-06-16 08:16, Ingrid Freitas escreveu:

Prezados,

Bom dia,

Encaminhamos abaixo, pedido de esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico nº 12/2025 - Processo nº 34/2025 - SAAE de Carmo do Cajuru/MG

Objeto: Aquisição de Gerador de Energia para atendimento a Captação do Rio Pará nas condições necessárias para atender as demandas do SAAE de Carmo do Cajuru.

* No edital, cita 2 especificações de carenagem, 85db a 1,5 metros e 75db a 1,5 metros. Qual seria a especificação correta para a carenagem do gerador?

* A instalação elétrica, incluindo mão de obra e materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador ao ponto será de fornecimento da Contratante ou da contratada?? Ou se trata exclusivamente da aquisição do gerador com serviços de comissionamento e start-up, sem serviços de instalação elétrica?

Caso tenha instalação elétrica, com passagens de cabos, necessitamos de informações acerca:

* O local onde ficará o gerador é nivelado? É possível o encaminhamento de fotos do local?

* Será necessário a construção de base de concreto para acomodação do gerador? Ou será de responsabilidade da Prefeitura?

Ø Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição?

Ø Necessitamos de digramas, plantas, projetos para nortear essa instalação.

Ø Como será instalado essa infraestrutura, (do gerador até o quadro de distribuição) será aparente ou embutida?

Ø Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de fotos?

Ø O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso como caminho munck?

Atenciosamente,

Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio

Resposta ao pedido de esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico nº 12/2025 - Processo nº 34/2025 - SAAE de Carmo do Cajuru/MG

Objeto: Aquisição de Gerador de Energia para atendimento a Captação do Rio Pará nas condições necessárias para atender as demandas do SAAE de Carmo do Cajuru.

* No edital, cita 2 especificações de carenagem, 85db a 1,5 metros e 75db a 1,5 metros. Qual seria a especificação correta para a carenagem

do gerador?

Resposta: O GERADOR DEVE ATENDER A UM DOS NÍVEIS DE RUÍDO DE:
O NÍVEL MÉDIO DE 85 dB(A)@ 1,5m.

* A instalação elétrica, incluindo mão de obra e materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador ao ponto será de fornecimento da Contratante ou da contratada??

Resposta: O cabo para ligação do gerador será fornecido pelo contratante para a contratada interligá-lo no Gerador.

Ou se trata exclusivamente da aquisição do gerador com serviços de comissionamento e start-up, sem serviços de instalação elétrica?

Resposta: A contratada vai ligar o cabo fornecido pelo contratante no Gerador, aferir/configurar o Gerador, treinar o pessoal da contratante na operação do Gerador.

Caso tenha instalação elétrica, com passagens de cabos, necessitamos de informações acerca:

* O local onde ficará o gerador é nivelado? É possível o encaminhamento de fotos do local?

Resposta: O nivelamento é de responsabilidade do Contratante.

* Será necessário a construção de base de concreto para acomodação do gerador?

Resposta: O Base é de responsabilidade do Contratante.

A Contratante irá fornecer o dimensão da base para execução Ou será de responsabilidade da Prefeitura?

Resposta: a base será de responsabilidade do Contratante.

Ø Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição?

Respos cabo será de responsabilidade do Contratante.

O Contratante irá ligar o cabo no gerados.

Ø Necessitamos de digramas, plantas, projetos para nortear essa instalação.

Resposta: projeto de dimensão da base para o Contratante executar.

Ø Como será instalado essa infraestrutura, (do gerador até o quadro de distribuição) será aparente ou embutida?

Resposta: Será embutido

Ø Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de fotos?

Resposta: Será de responsabilidade do Contratante.

Ø O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso como caminho munck?

Resposta: Sim

Atenciosamente,

Edvar Márcio Mamede
Engenheiro Civil
CREA MG 100.174/D

Bom dia!

Segue a resposta para o questionamento:

--

SAAE DE CARMO DO CAJURU
(37) 3244-1303 / 9 99079939