


Data: 29-06-2017 [16:29:42 -03]
De: Unocann Tubos e Conexões Ltda <unocann@unocann.com.br>
Para: licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento: Tomada de Preços 12/2017 - Processo Licitatório nº115/2017

Prezados, boa tarde,

Solicitamos informar se vocês já possuem a informação da Classe do Item 187, para que tenhamos tempo hábil para envio dos envelopes para participação do certame.

Atenciosamente,

Shirley Souza



UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA.

☎ (31) 3503-5600 Fax: (31)3396-8776

www.unocann.com.br

De: Unocann Tubos e Conexões Ltda [mailto:unocann@unocann.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 29 de junho de 2017 11:23

Para: 'licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br' <licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>

Assunto: Solicitação de Esclarecimento: Tomada de Preços 12/2017 - Processo Licitatório nº115/2017

Prezados, bom dia,

Solicitamos esclarecimento conforme segue:

- 1) Informar a Classe do Tubo para Item 187. Classe 15 ou Classe 20.

Atenciosamente,

Shirley Souza



UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA.

CNPJ: 86.632.239/0001-08

☎ (31) 3503-5600 Fax: (31)3396-8776

www.unocann.com.br



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO
CARMO DO CAJURU – MG
CNPJ. 08.682.079/0001-90

OF./SAAE/Nº. 053/2017

Assunto: Responde a Solicitação (Faz)

Data: 30 de junho de 2017.

Prezados Senhores,

O Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru – SAAE, através do Presidente da Comissão de Licitação, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação encaminhada pela empresa Unocann Tubos e Conexões Ltda. a esta Autarquia, datado de 29 de junho de 2017, que se refere ao Processo Licitatório nº 115/2017 – Tomada de preços nº 12/2017, prestar os seguintes esclarecimentos:

Com relação às especificações do item 187 edital, "*Tube PVC PBA JEI, barra de 6,0 metros – DN 100 mm / DE 110 mm - NBR 5647 – Inclusive Anel de Borracha*", esclarecemos que a Classe do referido tubo é **Classe 15**.

Assim sendo, na expectativa de ter esclarecido e atendido a solicitação, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fábio Rabelo de Melo
Presidente da Comissão de Licitação
SAAE de Carmo do Cajuru

À Unocann Tubos e Conexões Ltda
Av. José Diniz e Silva, 756 A Cinco – Bela Vista
CEP. 32.010-330 – Contagem/MG

Data: 27-06-2017 [14:04:19 -03]
De: starlux <starlux.vendas@uol.com.br>
Para: licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Ao

Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru

Att: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços 12/2017

Nossa Empresa interessada em participar da licitação em referência nos **Itens 124, 125 e 126**, vem solicitar a esta conceituada Companhia esclarecimentos quanto a especificação dos materiais conforme descrito abaixo:

Nossas peças atendem plenamente a especificação do edital, porém existem algumas divergências:

- Item 124 e 125, a especificação falam 14 CM e peso 4,8 Kg.
- Item 126, a especificação fala em 14 CM e 5,4 Kg.

Entendemos que essas seriam medidas mínimas que devemos atender, pois cada fabricante tem seu próprio modelo sendo impossível ser todos iguais.

Como fabricantes desses materiais a mais de 30 anos, garantimos que isso não afeta em nada a utilização das peças muito pelo contrario, peças com comprimentos maiores facilita o serviço a ser realizado.

Ficamos no aguardo de sua resposta

Grato

Starlux Equipamentos Industriais Ltda

Antonio Carlos
Depto de Vendas
Fone: 11-3742-2404
E-mail: starlux@uol.com.br



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO
CARMO DO CAJURU – MG
CNPJ. 08.682.079/0001-90

OF./SAAE/Nº. 050/2017

Assunto: Responde a Solicitação (Faz)

Data: 27 de junho de 2017.

Prezados Senhores,

O Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru – SAAE, através do Presidente da Comissão de Licitação, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação encaminhada pela empresa Starlux Equipamentos Industriais Ltda a esta Autarquia, datado de 27 de junho de 2017, que se refere ao Processo Licitatório nº 115/2017 – Tomada de preços nº 12/2017, prestar os seguintes esclarecimentos:

Com relação às especificações dos itens 124, 125 e 126 do edital, esclarecemos que, o comprimento de 14 cm e peso de 4,8 e 5,4 Kg respectivamente são medidas mínimas, e que serão aceitos materiais com medidas superiores, desde que atendam a todos os outros requisitos especificados.

Assim sendo, na expectativa de ter esclarecido e atendido a solicitação, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fábio Rabelo de Melo
Presidente da Comissão de Licitação
SAAE de Carmo do Cajuru

À Starlux Equipamentos Industriais Ltda
Rua Dr. Flávio Américo Maurano, 1083 – Bairro Morumbi
CEP. 05656-020 – São Paulo/SP