

## Solicitação de Esclarecimento

AO

SAAE DE CARMO DO CAJURU MG

Ref.: Pregão Presencial nº 003/2017 – Processo nº 148/2017

Objeto: Aquisição de hidrômetros multijato e conexões, nos termos das requisições do SAAE, conforme Anexo I – Termo de referência do edital.

### Solicitação de Esclarecimentos

Prezados Senhores,

A GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento:


No que diz respeito a descrição do material das conexões para os hidrômetros:

Item 2 - Conexões compostas por 02 (duas) porcas de bronze, 02 (duas) arruelas de plástico PVC e 02 (dois) tubetes de bronze, para hidrômetro multijato magnético DN ½”, classe metrológica “B”, vazão máxima de 3,0 m<sup>3</sup>/h, vazão nominal de 1,5 m<sup>3</sup>/h.

### Solicitamos que seja aceito a conexão para hidrômetros de latão.

Nestes termos, urge solicitar esclarecimentos lembrando, que ao fazerem as alterações solicitadas permitiram que mais empresas participem do certame, favorecendo a competição acirrada e conseqüentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.

Bocaiuva, 18 de Setembro de 2017



GAAS Serviços e Soluções LTDA

CNPJ: 13.226.892/0001-95

Dayse Maria Ap. Fonseca

Analista de Licitação

CPF: 823.024.726-91

RG.: M-6.897.545



**SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO**  
CARMO DO CAJURU – MG  
CNPJ. 08.682.079/0001-90

**OF./SAAE/Nº. 072/2017**

**Assunto:** Responde a Solicitação (Faz)

**Data:** 20 de setembro de 2017.

Prezados Senhores,

O Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru – SAAE, através de seu Pregoeiro, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação encaminhada pela empresa GAAS Serviços e Soluções LTDA ME a esta Autarquia, datado de 18 de setembro de 2017, que se refere ao Processo Licitatório nº 148/2017 – Pregão Presencial nº 03/2017, prestar os seguintes esclarecimentos:

Com relação às especificações no termo de referência do edital:

“Item 02 - Conexões compostas por 02 (duas) porcas de bronze, 02 (duas) arruelas de plástico PVC e 02 (dois) tubetes de bronze, para hidrômetro multijato magnético DN ½”, classe metrológica “B”, vazão máxima de 3,0 m<sup>3</sup>/h, vazão nominal de 1,5 m<sup>3</sup>/h.”

**Informamos que serão aceitas conexões tanto em bronze quanto em Latão.**

Assim sendo, na expectativa de ter esclarecido e atendido a solicitação, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Fábio Rabelo de Melo**  
Pregoeiro  
SAAE de Carmo do Cajuru

À GAAS Serviços e Soluções LTDA ME  
Rua Q, nº 229, – Bairro Morada Nova I  
CEP. 39.390-000 – Bocaiuva/MG