

licitacoes

De: "licitacoes" <licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>
Data: terça-feira, 27 de junho de 2023 13:29
Para: <anapborges@fgkadogados.com.br>
Assunto: Re: Esclarecimento - Edital de Pregão Presencial nº12/2023

Boa tarde!

Deverá ser apresentado pela empresa vencedora laudo de inocuidade para os laminados flexíveis em virtude de serem instalados em Estação de Tratamento de Água Potável, o que garante a atoxicidade da água a ser distribuída; além dos laudos de qualidade do materiais metálicos, estes produzidos em aço inox que garante a durabilidade e estanqueidade em contato com a água a ser tratada. Conforme solicitado no Edital.

Atenciosamente,

Setor de engenharia.
SAAE- Carmo do Cajuru

From: anapborges@fgkadogados.com.br
Sent: Monday, June 26, 2023 3:59 PM
To: licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br
Subject: Esclarecimento - Edital de Pregão Presencial nº12/2023

Prezado, boa tarde!

Solicito esclarecimento referente ao Termo de referência do Edital de Pregão Presencial nº12/2023 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de decantação em laminados de PVC flexíveis atóxicos, incluindo todos os materiais e acessórios necessários, confeccionados em aço inox, AISI 304 para instalação/fixação; a ser instalado junto aos DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA ADELINO MANO) Os item 10 – **itens 10.6 e 10.7**, os laudos e certificados de comprovação de qualidade deverão ser apresentados pela empresa vencedora?

Desde já agradeço e fico aguardando.
Att.,

Ana Borges
Assistente de Licitação
(41) 3077-0636
anapborges@fgkadogados.com.br