



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

ERRATA I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

O Serviço Autárquico de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru - SAAE, através da Pregoeira e da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 03/2023, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados que:

Onde se lê no Edital:

ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO.

4.1. 8.1. Para este fornecimento e instalação de laminados flexíveis de decantação deverá ser apresentado pelo fornecedor os desenhos detalhados de montagem e detalhamento de peças e acessórios que compõem o sistema de fixação compatibilizado ao desenho dos decantadores atuais.

- PERFIS de sustentação SUPERIOR do laminado: produzido em chapa aço inox AISI 304 com espessura mínima de 3,0mm;
- PERFIS de sustentação INFERIOR do laminado: produzido em chapa aço inox AISI 304 com espessura mínima de 3,0mm;
- TRELIÇAS de ancoragem SUPERIOR e INFERIOR em sentido transversal a disposição dos laminados, a fim de garantir a estabilidade e espaçamento uniforme entre os canais de sedimentação;
- Fixadores metálicos tipo Prisoneiro: Produzido haste roscada 5/16" em aço inox AISI 304, com ponta cônica usinada para fixação de perfis e treliças;
- Esticador inox 5/16": confeccionado em aço inox AISI 304, espessura 5/16" para fixação e tracionamento dos dispositivos superiores de sustentação de inox;
- Dispositivo metálico para sustentação dos laminados: aço inox AISI 304 fios/arame 2,4mm localizados na parte superior;
- Ancoragem química injetável: Químico de injeção de alto desempenho para ancoragem de fixadores metálicos e fixação pesada;
- Abraçadeira/presilha flexível de alta resistência: inox AISI 304, 360mmx4,5mm para tensionamento dos laminados;
- Entrada de inspeção (Dispositivo produzido em aço inox 304 para acesso ao decantador) 60cm x 60cm;
- Demais materiais e equipamentos para a melhor instalação das placas.

Leia-se:

ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO.


4.2. 8.1. Para este fornecimento e instalação de laminados flexíveis de decantação deverá ser apresentado pelo fornecedor os desenhos detalhados de montagem e detalhamento de peças e acessórios que compõem o sistema de fixação compatibilizado ao desenho dos decantadores atuais.

- PERFIS de sustentação SUPERIOR do laminado: produzido em chapa aço inox AISI 304 com espessura mínima de 3,0mm;
- PERFIS de sustentação INFERIOR do laminado: produzido em chapa aço inox AISI 304 com espessura mínima de 3,0mm;
- TRELIÇAS ou ELEMENTO similar de ancoragem SUPERIOR e INFERIOR em sentido transversal a disposição dos laminados, a fim de garantir a estabilidade e espaçamento uniforme entre os canais de sedimentação desde que confeccionados em Aço Inox 304;
- Fixadores metálicos tipo Prisioneiro: Produzido haste roscada 5/16" em aço inox AISI 304, com ponta cônica usinada para fixação de perfis e treliças;
- Esticador inox 5/16": confeccionado em aço inox AISI 304, espessura 5/16" para fixação e tracionamento dos dispositivos superiores de sustentação de inox;
- Dispositivo metálico para sustentação dos laminados: aço inox AISI 304 fios/arame 2,4mm localizados na parte superior;
- Ancoragem química injetável: Químico de injeção de alto desempenho para ancoragem de fixadores metálicos e fixação pesada;
- Abraçadeira/presilha flexível de alta resistência: inox AISI 304, 360mmx4,5mm para tensionamento dos laminados;
- Entrada de inspeção (Dispositivo produzido em aço inox 304 para acesso ao decantador) 60cm x 60cm;
- Demais materiais e equipamentos para a melhor instalação das placas.

Mais informações no e-mail: licitações@saaecarmodocajuru.mg.gov.br.

Permanecem inalteradas todas as demais condições editalícias.

Carmo do Cajuru, 30 de junho de 2023.


Alexandra Antônia da Silva Teodoro
PREGOEIRA