

Assunto **Re: Duvidas Pregão Eletrônico 10/2025**  
De SAAE - Setor Compras/Licitações  
<licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>  
Para Captura Pocos <capturapocos@gmail.com>  
Cópia <pregaoeletronico@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>  
Data 2025-06-04 12:08



Em 2025-06-04 08:35, Captura Pocos escreveu:

Bom dia!

Ao Sr (a) pregoeiro  
O SAAE de Carmo do Cajuru/MG

Pedido de Esclarecimento  
Processo Licitatório nº 27/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2025,

Prezados,

Referente ao Processo Licitatório nº 27/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2025, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada para em prestação de serviços de manutenção e limpeza de poços artesanais no município de Carmo do Cajuru/MG, com fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, nas quantidades, qualidades e condições descritas neste Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

item 1

Retirada e instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo no município de Carmo do Cajuru e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço, vimos respeitosamente solicitar esclarecimento quanto ao seguinte ponto.

Os materiais em geral como conjunto de motobomba ,cabos elétricos e luvas caso precisem ser substituídos serão de total fornecimento e responsabilidade da contratada?Sendo assim, precisamos de sanar as seguintes dúvidas ?

- 1- Quais são os modelos dos conjuntos motobombas?
- 2- Qual tensão é utilizada 220 v trif ou 220v monofásico?
- 3- Quais são o diâmetro da tubulação e dutos instaladas nos poços?
- 4- Os cabos elétricos instalados nos poços são de quantos milímetros
- 5- Qual a profundidade média dos poços ?

Aguardamos o devido esclarecimento, a fim de podermos apresentar proposta em conformidade com as exigências do edital .

Atenciosamente:

LUIZ RICARDO PEREIRA  
Sócio/Administrador

CAPTURA POÇOS  
47.545.743/0001-00

Boa tarde!

O SAAE - Serviço Autárquico de Água e Esgoto do Carmo do Cajuru, vem por meio deste, em resposta ao pedido de esclarecimento a respeito do processo Licitatório nº27/2025, em relação ao item 1 (retirada e instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo no município de Carmo de Cajuru e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituições de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço).

Sobre as dúvidas mencionadas no pedido de esclarecimento:

- 1- Quais são os modelos dos conjuntos motobombas? Existem 3 modelos de bombas das seguintes marcas

Ebara, Leão e Schneider;

- 2- Qual tensão é utilizada 220v trifásica ou 220v monofásico? Temos as duas tensões, sendo que a maioria é 220v monofásico;
- 3- Quais são os diâmetros das tubulações edutora instaladas nos poços? Geralmente 2" e 2 1/2";
- 4- Os cabos elétricos instalados nos poços são de quantos milímetros? PP 4x6mm e PP 4x2,5mm;
- 5- Qual a profundidade média dos poços? 100 à 150 metros.

Att,

Flávia Passos.

--

SAAE - Setor Compras/Licitações

Tel: (37)3244-1303 / Whats: 9 99079939